


niet gekeerde (huisdijke instell.)
 bolkraan ma ontspanner

Type schema voor een nieuwe propaangasinstallatie. Schéma type nouvelle installation gaz propane.



Keuring nieuwe tank
 1^e trap ontspanner
 2^e trap = Drukbegelezer
 ↳ eindontspanner

1) 07 381
 2) 07 388
 Type 9044
 Type 954

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 Tank voorontspanner
Prédétendeur citerne 2 Drukbegelezer
Limiteur de pression 3 Sectioneerkraan (1/4 draai)
Robinet de sectionnement (1/4 tour) 4 T stuk
Raccord Tè 5 Isoleerstuk
Raccord isolant 6 Tweede traps drukregelaar vast of instelbaar - Lage druk
Détendeur seconde détente fixe ou ajustable - Basse pression 7 Stopkraan (1/4 draai)
Robinet d'arrêt (1/4 tour) 8 Elektroventiel met handbediende ontgrendeling (n.g.)
Electrovanne à déverouillage manuel (n.f.) 9 Metalen gasflexibel
Flexible métallique gaz 10 Controle paneel v.d. gasdetectie
Unité de contrôle détection gaz 10 Gasdetector voor propaangas
Décteur de gaz propane 11 GAS-GAZ Beschermkastje voor gas
Coffret de protection gaz | <ul style="list-style-type: none"> Aardingspaal
Piquet de terre Dienstkraan
Robinet de service Gasleiding
Conduite gaz |
|--|---|